

## 9.2 LÄMMÖN HANKINTA JA KÄYTTÖ

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Hankinta yhteensä, GWh</b>	<b>1 731</b>	<b>1 604</b>	<b>1 616</b>	<b>1 584</b>	<b>1 746</b>
Toppilan voimalaitos	1 461	1 465	1 311	1 190	1 362
Lämpökeskukset	65	17	30	44	30
Höyry	16	14	13	16	38
Osto	206	112	264	301	314
<b>Käyttö</b>					
Suurin esiintynyt teho, MW	619	517	533	412	615
Kokonaiskäyttö, GWh					
Lämmön myynti	1 615	1 468	1 448	1 394	1 455
Höyryn myynti	16	14	13	12	38
Häviöt	117	142	176	190	173
<b>Kuluttajia</b>	<b>9 102</b>	<b>9 353</b>	<b>9 545</b>	<b>9 751</b>	<b>9 921</b>
Lämmitettävä tilavuus, 1000 m <sup>3</sup>	39 078	40 056	40 951	42 097	40 559
Kaukolämmön keskihinta, €/MWh	45	49	58	59	59