

Janne Pihlajaniemi  
Arkkitehdit m3 Oy

## Talvikankaan yhtenäisperuskoulu

Oulun kaupungin vammaisneuvosto käsitteli kohteen kokouksessaan 21.8.2015 (§66). Kohteen esitteli Janne Pihlajaniemi Arkkitehdit m3 Oy:stä.

Kohde on kolmikerroksinen uudisrakennus, johon sijoittuu yhtenäisperuskoulu, jossa luokat 1-9. Valmistumisaikataulu koululle on 2016-2017 vuoden vaihde.

Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan:

- Ulkoreiteillä ei saa olla reunakiviä eikä tasoeroja.
- Pääovilla ei saa olla kynnyksiä eikä tasoeroja. Ovien edessä tulee olla 1500 mm tasainen alue.
- Pääovet tulee olla automatiikalla.
- Eteismattojen on oltava irrotettavat.
- Hissin kooksi suositellaan 1400 x 1400 mm.
- Luokkien ovissa ei saa olla kynnyksiä eikä tasoeroja.
- Kerroksissa tulee olla pysyviä elementtejä niin paljon, että kaikilla on mahdollisuus hahmottaa tila. Uusia koulukonsepteja suunniteltaessa tulee olla erityisen tarkka sen soveltuvuudesta kaikille oppilaille ja muille tilojen käyttäjille.
- Kulkuväylien ja portaiden alustojen vapaan korkeuden tulee olla vähintään 2200 mm. Jos esteitä ei voida poistaa, niihin törmääminen on estettävä suojakaiteiden tai kalusteiden avulla.
- Kaikissa portaissa on oltava käsijohteet molemmin puolin 700/900 mm korkeudella.  
*"Portaassa ja luiskassa käsijohde on asennettava koko pituudelle. Käsijohteen tulee olla mitoitettu niin, että siitä saa tukevan otteen. Käsijohteen pää on muotoiltava turvalliseksi."* F2
- Pihan valaistussuunnitelmaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.
- Suositellaan, että kohde tuodaan uudelleen vammaisneuvoston lausunnolle, kun sisätilojen tarkempia suunnitelmia; värimaailma, kontrastit, valaistus ja opasteet sekä piha-alueita ollaan suunnittelemassa.
- Paheksutaan, että vammaisia ei ole huomioitu pelastussuunnitelmassa.
- Lisäksi suositellaan suunnittelijoita tutustumaan julkaisuun:  
Esteettömyys kouluissa  
– opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle  
Helsinki kaikille 2008

Oulussa 23.8.2015

*Katja Kuusela*  
asiantuntijasihteeri / Oulun kaupungin vammaisneuvosto