

TIETOA KIINTEISÖÄ KÄYTTÄVILLE

Aasukkaat, työntekijät, vierailijat ym.

TÄMÄ KIINTEISTÖ ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINLAITTEISTOLLA!

Paloilmoitinlaitteiston tarkoituksena on havaita syttyvät tulipalot, varoittaa palosta kiinteistössä ja välittää paloa koskeva hälytystieto hätäkeskukseen.

Paloilmoitinlaitteisto koostuu muun muassa paloilmoitinkeskuksesta, palonilmaisimista, paloilmotuspainikkeista ja hälyttimistä. Laitteistoon kuuluu myös käyttöohjeet ja kunnossapito-ohjelma. Paloilmoitinlaitteistolle on nimetty hoitaja ja laitteiston ylläpidosta on tehty huoltosopimus.

Paloilmoitinlaitteiston palonilmaisimina käytetään ensisijaisesti savuilmaisia. Jos savuilmaisia ei voida käyttää, käytetään esimerkiksi lämpöilmäisiä tai yhdistelmäilmäisiä. Laitteiston antama paloilmoitus aiheuttaa pelastuslaitoksen hälyttämisen.

ESTÄ ERHEELLISET PALOILMOITUKSET

1.7.2011 voimaan tulleen pelastuslain (379/2011) 96 § oikeuttaa pelastuslaitoksen perimään maksun toistuvista erheellisistä paloilmoituksista.

- Muista, että rakennus on varustettu automaattisella paloilmoitinlaitteistolla.
- Savuilmäisimet voivat reagoivat savun ohella vesihöyryyn tai -roiskeisiin, pölyyn, ruuankäryyn, aerosoleihin, tupakansavuun jne. Lämpöilmäisimet voivat reagoivat korkeisiin lämpötiloihin tai nopeisiin lämpötilan vaihteluihin. Palonilmaisimet ja paloilmoitinpainikkeet voivat antaa paloilmoituksen ilmaisimeen tai painikkeeseen kohdistuvasta iskusta.
- Erheellisen paloilmoituksen aiheuttaja on yleensä:
 - kiinteistössä tehtävä remontti tai huoltotyö (remonttialueen palonilmaisimet on unohdettu irtikytkeä tai irtikytkennät on tehty virheellisesti)
 - ruuanlaitosta aiheutuvat käryt (liesituuletinta ei käytetä tai ruuan laittoa ei valvota, jolloin ruuanlaitosta muodostuva käry aiheuttaa paloilmoituksen)
 - tilapäinen savu tai pöly (tulisijojen savuttaminen sisälle, kynttilän sytyttäminen tai sammuttaminen ilmaisimen alla, ilmanraikasteaerosolit, hiuslakat, siivouspöly jne.)
 - höyry pesukoneista tai pesuhuone- tai saunatiloista
 - ilmaisimen tai paloilmotuspainikkeen kastuminen vesivahingon seurauksena
 - tupakointi savuilmäisimillä varustetussa tilassa
 - paloilmoitinlaitteiston ylläpidon laiminlyönti (mm. ilmaisimien pölyntyminen)

Kiinteistön paloilmotittimen hoitaja

Paloilmotittimen hoitajan varamies:

nimi ja puhelinnumero

nimi ja puhelinnumero



Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
www.ouka.fi/pelastuslaitos