

Jukka Laaksonen, TkL, arkkitehti SAFA  
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

## Oulun Torihotelli

Oulun kaupungin vammaisneuvosto käsitteli hankkeen kokouksessaan 23.1.2015. Hankkeen esitteli Jukka Laaksonen arkkitehtitoimisto Laatio Oy:stä.

Oulun Torihotellia suunnitellaan kauppahallin ja aittojen välimaastoon. Hotellihuoneita tulee 130. Vanhoja rakennuksia puretaan uuden tieltä ja aittoja siirretään sijansa verran. Ajatuksena on, että hotellin katutason liikehuoneistojen palvelut tukevat torin ja kauppahallin palveluita. Hotellin yhdistää kauppatoriin nk. talvitori, joka on päivisin kaikille avointa tilaa, mutta jossa voidaan toteuttaa esim. näyttelyjä ja konsertteja.

*Vammaisneuvosto toteaa lausuntonaan:*

- Suositellaan pääsisäänkäynnin pyöröoven viereen painonapilla varustettu sähköisesti avautuva ovi.
- Hissivalinnaksi suositellaan induktiolla, pistemerkinnoin ja puhesyntellä varustettua mallia.
- Asiakaspalvelutiskit ja tilat, joissa on äänentoisto kuin myös kokoustilat, on varustettava induktiosilmukalla.
- Hotellihuoneiden ovien avaaamisen helpottamiseksi, niiden kahvapuolelle tulee jättää 40 cm vapaata tilaa. Kaikki ovet tulee olla vähintään 90 cm leveitä.
- Opastesuunnitelma on laadittava huolellisesti, jotta opasteet palvelisivat eri käyttäjäryhmiä.
- Talvitorin kauppatoriin yhdistävä lasiseinä on varustettava riittävän selkeillä huomioraidoilla tms.
- Luiskien kaiteisiin kiinnitettävä huomiota; kaide kaksitasoinen ja se jatkuu 30 cm luiskan loppumisen jälkeen.

Oulussa 11.2.2015

Katja Kuusela  
asiantuntijasihteeri