

Kimmo Mansisto
pääsuunnittelija, UKI Arkkitehdit Oy

Isokadun (kesäkadun) kattamisen jatko

Oulun kaupungin vammaisneuvosto käsitteli kohteen kokouksessaan 21.8.2015 (§64). Kohteen esitteli Kimmo Mansisto, pääsuunnittelija, UKI Arkkitehdit Oy.

Vammaisneuvosto on käsitellyt hanketta aiemmin kokouksessaan 20.6.2013 pykälässä 63. Tuolloin kohteelta edellytettiin mm. erityistason esteettömyyttä, selkeitä kontrasteja lasipintoihin ja opasteisiin sekä muistutettiin luiskien kaltevuuksista, pituuksista, kaiteista ja vaadittavista tasanteista. Nyt kun lupaa haetaan kesäkadun laajennukselle, vammaisneuvosto haluaa täydentää ja tarkentaa lausuntoaan.

Vammaisneuvosto täydentää edellistä lausuntoaan seuraavasti:

- Ulko-ovissa ei saa olla turhia kynnyksiä tai tasoeroja.
- Ulko-ovien kurarituloiden valinnassa on kiinnitettävä huomiota, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin myös erilaisia apuvälineitä käyttäville.
- Toisen kerroksen lattian korkeudelle rakennettavan uloketason luiskauksiin on tehtävä 2000 mm välitasanteita kuuden metrin välein.
- Käsijohteet on asennettava kaikkien luiskien molemmin puolin 700 mm / 900 mm korkeudelle. *"Portaassa ja luiskassa käsijohde on asennettava koko pituudelle. Käsijohteen tulee olla mitoitettu niin, että siitä saa tukevan otteen. Käsijohteen pää on muotoiltava turvallisiksi."* F2
- Korkean tilan akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
- Jos/kun tilassa on kuulutusjärjestelmä, tulee siellä olla myös induktio.
- Esteettömän, vapaasti kuljettavan tilan on oltava selkeä ja suoralinjainen (sis. ohjausraita näkövammaisille)

Oulussa 23.8.2015

Katja Kuusela
asiantuntijasihteeri / Oulun kaupungin vammaisneuvosto