

Hyvinvointilautakunta
Arja Heikkinen

LAUSUNTO HÖYHTYÄN ENTISEN TERVEYSASEMAN MMUUTTAMISESTA KEHITYSVAMMAISTEN TOIMINTAKESKUKSEKSI 1.4.2016

Vammaisneuvoston työvaliokunta toteaa lausuntonaan, että:

- ✓ Kulku pääsisäänkäynnille on liian jyrkkä. Sitä pitää loiventaa jotta apuvälineitä, kuten esim. pyörätuolia käyttävät henkilöt pääsevät vaikeuksista sisälle rakennukseen.
- ✓ Sisäänkäynnin esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota.
- ✓ Reunakivet on poistettava, ja sivukallistus kulkureitillä tulee olla alle 2%.
- ✓ Sisäänkäynnin rampin verkko tulee olla tiheämpää. Kynnykset tulee poistaa.
- ✓ Inva wc:ssä käsisuihku sijaitsee liian kaukana wc-istuimesta. Inva wc:n esteettömyyttä tulee parantaa.
- ✓ Valaistukseen ja kontrastiin on kiinnitettävä huomiota.
- ✓ Takapihan sisäänkäynti on uusittava kokonaan.
- ✓ Ruokailutilaan pitää tulla erikorkuisia pöytiä ja tuoleja, koska asiakkaissa voi olla pyörätuolia käyttäviä henkilöitä. Ruokalinjaston sijoitus ja toimivuus on tutkittava.
- ✓ Pihan liikennekäyttöön ja saattoliikenteen turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
- ✓ Kehitysvammaisten asiakkaiden turvallisuus on varmistettava, esim. aidan rakentaminen. Piha ja sisätilojen viihtyvyyteen tulee satsata.
- ✓ Nykyiset parkkipaikat tulee ottaa hyötykäyttöön.
- ✓ Henkilöstön sosiaalityö tulee olla esteettömiä, esim. niissä pitää olla inva-wc.
- ✓ Toimintakeskuksessa tulee olla tarpeeksi iso ulko- ja apuvälinevarasto.
- ✓ Toinen inva-wc on varustettava nostolaitteella, jotta esim. sängyssä oleva asiakas voidaan avustaa wc-istuimelle.

Oulussa 21.3.2016

Riku Syrjälä
asiantuntijas sihteeri / Oulun kaupungin vammaisneuvosto