

Rakennuslautakunta  
Martti Karsikas, Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy

## LAUSUNTO MÄNTYLÄN PÄIVÄKODIN REMONTTI- JA PERUSKORJAUSHANKKEESTA

Vammaisneuvoston työvaliokunta toteaa lausuntonaan, että:

- ✓ Päiväkodin piha-alue ja sisätilat ainakin ateriatilojen, juhlasalin ja käytävien osalta on tehtävä mahdollisimman esteettömiksi peruskorjauksen yhteydessä. Kaiken suunnittelun lähtökohtana tulee olla esteettömyyden parantaminen.
- ✓ Pääsisäänkäynnin edessä oleviin portaisiin on asennettava käsijohteet.
- ✓ Käytävien väliovien tulee olla sähköovia ja on huolehdittava, että ne voidaan pitää auki sähköisesti.
- ✓ Käytävien kynnykset tulee luiskata kiinteästi tilaan sopivalla tavalla.
- ✓ Vaikka päiväkodissa ei ole havaittu akuuttia sisäilmaongelmaa, niitä voi olla piilevinä. Sisäilman laatu tulee tutkia huolellisesti.
- ✓ Päiväkotiin on suunniteltu invavessoja. Vammaisneuvosto suosittelee toispuoleisia vessoja tilan ja rahan säästämiseksi sekä käytettävyyden parantamiseksi (niissä voi tällöin käyttää inva wc:hin suunniteltuja kalusteita esim. Gaius)
- ✓ Kuulovammaisia varten päiväkodin kokoontumistiloihin, ruokalaan ja juhlasaliin on asennettava induktiosilmukka.
- ✓ Akustiikkaan ja kontrasteihin on myös kiinnitettävä huomiota peruskorjausta toteutettaessa.

Oulussa 15.9.2016

*Riku Syrjälä*  
asiantuntijasihteri / Oulun kaupungin vammaisneuvosto