

Rakennuslautakunta
Martti Karsikas, Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy

LAUSUNTO OULUNSALOSSA SIJAITSEVAN PITKÄKÄKANKAAN ALAKOULUN KORJAUS- JA MUUTOSTÖISTÄ

Vammaisneuvoston työvaliokunta toteaa lausuntonaan, että:

- ✓ Pihan pintamateriaalin tulee olla sellainen, että siellä on helppo liikkua erilaisilla apuvälineillä, kuten esim. pyörätuolilla. Normaali asfaltointi on paras vaihtoehto.
- ✓ LE-paikat sijaitsevat kaukana pääsisäänkäynneistä. Ne on sijoitettava mahdollisimman lähelle pääsisäänkäyntiä, jotta siirtyminen LE-paikalta olisi mahdollisimman vaivatonta. Talvisaikaan tämä on erityisen tärkeää, koska pihalla voi olla paljon lunta, joka vaikeuttaa liikkumista huomattavasti.
- ✓ Pääsisäänkäynneissä pitää olla automaattiovet, jotta apuvälineitä käyttävät henkilöt pääsevät vaikeuksitta sisälle rakennukseen.
- ✓ Saattoliikenteen turvallisuudesta ei takeita, koska ei ole esitetty toimivaa mallia. Sen turvallisuus on tärkeä asia, koska pihalla liikkuu paljon lapsia.
- ✓ Jos toinen hissi halutaan poistaa, se on korvattava henkilönostimella. Tämä takaa sen, että koulussa on edelleen kaksi mahdollisuutta päästä toiseen kerrokseen.
- ✓ Koulussa pitää suorittaa esteettömyyskartoitus, jossa selvitetään esim. induktiosilmukoiden ja valaistuksen riittävä määrä sekä sisustus- ja väriratkaisujen soveltuvuus näkövammaisille. (Kontrastit)
- ✓ 2. kerrokseen inva-wc pitää sijoittaa liikennetilan yhteyteen.
- ✓ Sosiaalitoimiloiden pitää olla esteettömiä. Niissäkin täytyy olla inva-wc.
- ✓ Opetustilat on erotettu toisistaan verhoilla. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat tarvitsevat rauhallisen oppimisympäristön, jossa he pystyvät huomattavasti paremmin keskittymään opetuksen seuraamiseen. Koulussa täytyy olla myös rauhallisia oppimistiloja.
- ✓ Koulussa pitää olla pedagoginen tila, huone, jossa aggressiivisesti käyttäytyvä oppilas voi turvallisesti purkaa pahaa oloaan.

Oulussa 17.3.2016

Riku Syrjälä
asiantuntijasihteeri / Oulun kaupungin vammaisneuvosto