



**Vammaisneuvosto**

Oulun yliopistollinen sairaala  
Rakennusosa F  
90220 Oulu

**ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO**

**Ehdollinen**

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 2.11.2021 esitettyihin OYS:n rakennusosan F esteettömyyssuunnitelmiin, koskien kahta alinta kerrosta. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 § e ja 117 § d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Kohteen esittely on kaikkiaan hyvä, mutta esiin nousee myös esteettömyyttä ja saavutettavuutta estäviä seikkoja. Niiden huomiointi muuttaa lausunnon puoltavaksi.

Vammaisneuvostolle esiteltiin 3 le-pysäköintipaikkaa Rakennuksen edessä. Vammaisneuvosto pitää määrää riittämättömänä ja toteaa, että Rauhaparkin lisäpaikat eivät ole esteittä käytettävissä jyrkän rinteiden vuoksi.

Le-paikkojen kohdalla kävelytien reunuksen tulee olla samassa tasossa ajotien kanssa.

Sisäänkäynti on helposti havaittava ja se on esteetön liikuntaesteisille.

Näkövammaisia varten vammaisneuvosto suosittaa ohjauksaitoja, äänimajakoita ja kohokarttoja. Koska nämä ovat olennaisia osia opastusjärjestelmää, vammaisneuvosto edellyttää, että opastusuunnitelma esitellään vammaisneuvostolle.

Esteettömät yleisö-wc-tilat tulee kalustaa niin, että wc-istuimelta ylettyä käyttämään pesuallasta.

Yhteyskäytävällä avohoitotaloon on noin metrin tasoero. Vammaisneuvosto katsoo, että ainoa kestävä ja esteetön ratkaisu tässä kohdassa on hissi.

Anni Mannelin  
Puheenjohtaja  
vammaisneuvosto

Heli Metsävirta  
Asiantuntijasihteeri,  
vammaisneuvosto