



## Linnanmaan harjoitusiäähä

Kauppaliinankatu 8  
90570 Oulu

### ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

#### Ehdollinen

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 20.12.2021 päivättyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 § e ja 117 § d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Kohteen esittely on esteettömyyden osalta selkeä ja tiivis. Seuraavat asiat huomioimalla ehdollinen lausunto muuttuu puoltavaksi, uutta esittelyä ei tarvita.

Aulan yleinen inva-wc on heikosti käytettävä, sillä wc-istuimen viereen ei pääse pyörätuolilla kummallekaan puolelle. Vammaisneuvosto suosittaa, että wc-istuin siirretään vasempaan nurkkaan tai käännetään samalle seinustalle lavuaarin kanssa, lähelle nurkkaa.

Pohjapiirroksessa ylempään pukuhuoneen inva-wc -tilaan suositellaan wc-istuimen siirtämistä lavuaarin kanssa samalle seinustalle niin, että istuimen selkämys tulee samalle seinustalle kuin lavuaari. Vastaava muutos toisen pukuhuoneen inva-wc -tilaan.

Esittelyn mukaan pyöräkatoksessa on tilaa pyörätuolille taksin odottamiseen. Jos tila on siihen tarkoitettu, se tulee merkitä asianmukaisesti.

Vammaisneuvostolle ei esitetty suunnitelmaa opaste- ja ohjausmerkinnöistä, mutta niiden toteutuksessa tulee noudattaa annettuja sääntöjä ja ohjeita niin esteettömyyden kuin saavutettavuudenkin osalta.

Anni Mannelin  
Puheenjohtaja, Vammaisneuvosto

Heli Metsävirta  
Asiantuntijasihteeri, Vammaisneuvosto