



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennuslautakunta

VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Lintulammen päiväkot
Sorsatie 35
90150 Oulu

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 15.6.2023 esitettyyn esteettömyyssuunnitelmaan. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Kohteen esteettömyys on erinomaisella tasolla. Esittelyn aikana pohdittiin muutamia vaihtoehtoja.

Kohteessa on huomioitava portin lukituksen turvallisuuden lisäksi sen käytettävyyden pyörätuolin korkeudelta, mahdollisesti yhdellä kädellä.

Iltakäyttöä varten esteetön wc tulee olla käytettävissä.

Pohdittiin mahdollisuutta muuttaa kohteen esteetömät wc-tilat yhdeltä puolelta käytettäväksi, jolloin wc-istuimen toiselle puolelle saadaan enemmän tilaa. Suurin osa käyttäjistä hyötyy enemmän reilusta tilasta, kuin kahden puolen käytettävyydestä. Esteetömissä wc-tiloissa käsisuihkuun ja wc-paperiin tulee ulottua wc-istuimelta nousematta. Hälytysmekanismiksi suositellaan huoneen kiertävää narua lattian läheisyydessä, jolloin hälytys onnistuu mistä tahansa kaatumisen tai putoamisen sattuessa wc:ssä.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri,
vammaisneuvosto