

Vastaanottaja: Kylpylä Break Sokos Hotelli Eden
Holstinsalmentie 29
90510 Oulu

Esteettömyyden parannusehdotus kylpylä Eedeniin

Kylpylä Eden on viihtyisä ja monipuolinen virkistyspaikka, jota käyttävät aktiivisesti myös vammaiset henkilöt. Oulun kaupungin vammaisneuvosto haluaa yhteistyössä kanssanne kehittää kylpyläenne entistä paremmin vammaisia asiakkaita palvelevaksi.

Parannusehdotusten toteuttaminen vähentäisi liikuntarajoitteisten henkilöiden avuntarvetta, mikä helpottaisi kylpylän henkilökunnan työtä. Tämä ehkä mahdollistaisi terapioiden tarjonnan lisäämisen, mikä kohottaisi kylpyläenne käyttöastetta.

Oulun kaupungin vammaisneuvosto esittää seuraavat parannusehdotukset:

- Altaan ympärille tulisi lisätä metallikaiteet, erityisesti paikkaan, mistä altaaseen mennään.
- Ainakin yhteen miesten ja naisten suihkutilaan tulisi asentaa vaakasuora tukikaide. Tukikaide auttaisi pyörätuolista ylös nousemisessa ja uimapuvun riisumisessa.
- Altaan vesirajassa tulisi olla väriltään ja pinnan rakenteeltaan muusta lattiasta poikkeava kaakeli. Tämä helpottaisi näkövammaista henkilöä havaitsemaan altaan vesirajan.

Lisätietoja asiasta antaa:

Satu Syrjälä

Vammaisneuvoston jäsen

p. 040 746 8507

satu.syrjala@oulu.fi

Antti Koistinen

Vammaisneuvoston asiantuntijasihteeri

p. 050 388 6808

antti.koistinen@ouka.fi