



KORJAUSRAKENNUSKOHTEET

Pelastuslaki 379/2011 72 §

Rakennuksessa oleva vanha väestönsuoja on kunnostettava, jos:

1. Olemassa olevassa kohteessa tehdään uudisrakentamiseen verrattava muutos- tai korjaustyö
2. Olemassa olevassa kohteessa tehdään käyttötarkoituksen muutos.

Olemassa olevan väestönsuojan korjausvelvollisuus on aina tarkistettava paikallisesta rakennusvalvonnasta. Käyttötarkoituksen muutoksen on katettava lähes koko rakennus, jotta korjausvelvoite syntyy. **Vanhan väestönsuojan korjausten laajuus päätetään rakennuslupakäsittelyssä. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen toimialueella korjausvelvollisuus ei koske ennen vuotta 1963 tehtyjä väestönsuojia.**

Korjattavan rakennuksen väestönsuojaan tehdään virallinen tarkastus, josta laaditaan korjaussuunnitelma ja työselostus rakennuslupa- ja pelastusviranomaiselle. Väestönsuojan kunnostus sidotaan korjauksen kokonaiskustannuksiin. Korjauksen yhteydessä väestönsuojan kokonaiskustannukset voivat olla enintään 2 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Väestönsuojan kunnostustarpeet eri-ikäisissä suojissa

x = vaatimus rakennuslupahetkellä, **z** = uusittava korjaus-/kunnostustyön yhteydessä

Kunnostustarve	A, B ja C 1963 – 1971		S1 1971 – 1991		S1, K 1991 –	
	Suojan vaatimus	Uusittava	Suojan vaatimus	Uusittava	Suojan vaatimus	Uusittava
1 Suojaan tulotien merkintä			x		x	
2 Suojaovi (SO-1)	x		x		x	
3 Sulkuhuone/sulkutelttä	x		x		x	
4 Sisäovi (jos on) (SO-K)	x					
5 Vuotoveden poistokaivo	x		x		x	
6 Ylipaineventtiilit	x		x		x	
7 LV- ja S-läpiviennit	x		x		x	
8 Sulkulaitteet	x		x		x	
9 Ilmanottoputki	x		x		x	
10 Ylipainemittari	x	z	x		x	
11 IVL-laite	x	z	x		x	
11a -hiekkasuodatin	x		x			
11b -suodatusilmaputki	x					
12 Paineilmaventtiili ja esisuodatin	x		x		x	
13 Erityissuodatin	x		x		x	
14 Jakokanavat	x	z	x		x	
15 Hätäpoistumistie	x		x		x	
16 Suojaluukku (SL-1, HS-1)	x		x		x	
17 Kuivakäymäläkomerot		z		z	x	
18 Kuivakäymäläkaluste	x	z	x		x	
19 Kuivakäymälän kaatoallas	x		x			
19a -poistoilmakanava wc	x					
20 Viemäröinti ja sen sulkuventtiili	x		x		x	
21 Varavesisäiliöt	x	z	x		x	





15.1.2018

Kunnostustarve		A, B ja C 1963 – 1971		S1 1971 – 1991		S1, K 1991 –	
		Suojan vaatimus	Uusittava	Suojan vaatimus	Uusittava	Suojan vaatimus	Uusittava
22	Jäteastiat		z		z	x	
23	Vesijohto	x		x		x	
24	Sähkölaitteet	x		x		x	
25	Lämmitys	x		x		x	
26	Telelaitteet	x	z	x		x	
27	Suojan materiaalit	x	z	x	z	x	z
28	Suojahäkki -lukittava	x		x		x	
29	Normaaliolojen ilmanvaihto	x		x		x	

