



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennuslautakunta

VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Ainolan rakennus
Ainolanpolku 1
90100 Oulu

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 7.10.2024 päivättyyn ja 9.10.2024 esitettyyn esteettömyysuunnitelmaan. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä tai toimia on heikentynyt.

Esittelyssä käydään systemaattisesti läpi esteetön kulku rakennuksen kaikkiin osiin.

Eryistä kiitosta neuvosto antaa esteettömän sisäänkäynnin parannuksista ja valaistus- sekä kontrastisuunnitelmien aikaisesta vaiheistuksesta osana kokonaissuunnittelua.

Vammaisneuvosto pitää kohteessa olevan asunnon laajennusta ja esteettömän reitin luomista välttämättömänä. Esteetöntä asuntokantaa tulee edistää yleisesti mahdollisuuksien mukaan. Ikääntyvä Oulu hyötyy esteettömyyteen investoinnista. Tässä kohteessa myös henkilöstön yhdenvertaisuutta lisää ko. asunnon esteettömyysmuutokset.

Esteettömien wc-tilojen pide-suihkut tulee olla käytettävissä wc-istuimelta istuen, huomioiden että vesihanaan ulottuminen ei välttämättä onnistu.

Kohteeseen tulee arvioida induktiosilmukalla varustettavat tilat.

Vammaisneuvosto esittää huolensa esteettömän sisäänkäynnin toimivuudesta käytännössä: sujuva kulku ja oven lukitus eivät saisi olla ristiriidassa.



Vammaisneuvo esittää talon omistajalle huomioitavaksi, että esteetön reitti läpi puisto- ja huoltotien esteettömälle sisään kululle asti merkittäisiin nykyistä paremmin.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri,
vammaisneuvosto