



Oulun kaupunki
Rakennusvalvonta

HUOMAUTUS OULUN RAKENNUSVALVONNALLE ESTEETTÖMYSSUUNNITELMAN VASTAISEN TOTEUTUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ

Linnanmaan uusi uimahalli esiteltiin Oulun vammaisneuvostolle loppuvuodesta 2021 ja vammaisneuvosto antoi puoltavan lausuntonsa 18.1.2022.

Esitetyn esteettömyyssuunnitelman mukaan kohteeseen suunnitellut allasnostimet olisivat itsenäisesti käytettäviä (alla ote esittelymateriaalista).

13. ALLASNOSTIN
- allasnostin kuntouinti- ja monitoimialtaalle
- itsenäisesti käytettävä

Kaupunginosa/Kylä Linnanmaa	Kortteli/Tila 11	Tontti/Rnro 1	Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus			
Rakennustoimenpide Perusparannus		Piirustuslaji Pääpiirustus	
Rakennuskohde Linnanmaan uimahalli Virkakatu 1 90570 Oulu		Piirustuksen sisältö Esteettömyys selvitys, pohjapiirustus 1. kerros	Mittakaava 1:300
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero ARKKITEHTUURITOIMISTO ARKTES OY Kajaaninkatu 13 90100 Oulu puh. 08-311 68 11 arktes@arktes.fi		Työnumero 944	Piirustuksen ID Liite 1.2
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Eero Vesala Arkkitehti 20.12.2021		Suunnitteluala ARK	
OULU Tilapalvelut			PL 30 (Solistinkatu 2) 90015 Oulun kaupunki www.ouka.fi/tilapalvelut

Uimahallin avaamisen jälkeen kuitenkin selvisi, että kumpaankin asennettuun allasnostimeen on siirryttävä omasta pyörätuolista (suuri todennäköisyys avuntarpeelle), eikä nostimien käyttöliittymiä voi käyttää ilman toisen henkilön apua.



Nostin kuntoaltaaseen oli asennettu kahden tolpan väliin, jonka vuoksi nostin ei kääntynyt altaaseen ollenkaan. Monitoimialtaan nostinta on välttämätöntä käyttää tietyllä, nostimeen kuuluvalla suihkupyörätuolilla, johon on tuolin muotoilun vuoksi vaikea liikuntarajoitteisen henkilön siirtyä edes avustettuna. Nostimeen kuuluva suihkupyörätuoli ei sovellu kaikille.

Esteettömyyskatselmustyöryhmän muistio 10.12.2024 ei huomioinut näitä oleellisesti altaiden käytettävyyteen liittyviä seikkoja ja oli muiltakin osin puutteellinen.

Vammaisneuvosto katsoo tapahtuneen virheen vakavaksi, sillä Linnanmaan uimahalli tulee olemaan kanta-Oulun alueella ainoa kuntoutukseen soveltuva uimahalli useiden vuosien ajan. Nostimien valinnassa olisi tullut kuulla vammaisneuvostoa, jotta niiden soveltuvuus eri asiakasryhmille olisi voitu varmistaa. Vammaisneuvosto katsoo, että nostimien asemesta luiskat altaisiin voisivat olla kustannustehokkaampi, turvallisempi ja käytettävämpi ratkaisu.

Vammaisneuvosto on lausunnossaan 18.1.2022 todennut:

”Vammaisneuvosto toivoo välikonsultointeja hankkeen edetessä ja esimerkiksi allasnostimen valinnassa. Myös opastesuunnitelmasta toivotaan esittelyä, kun se on ajankohtaista.”. Nämä eivät kuitenkaan toteutuneet.

Vammaisneuvosto vaatii, että sen edustajia kutsutaan vastaisuudessa säännöllisesti osallistumaan esteettömyyskatselmuksiin. Lisäksi vaaditaan, että allasnostimien käytettävyyttä parannetaan vastaamaan vähimmäistasoa, joka ainoalla kuntoutukseen soveltuvalla uimahallilla tulee kanta-Oulussa olla, tai vaihtoehtoisesti allasluiskien asentamisen mahdollisuus selvitetään. Tehdyistä ratkaisuista tulee informoida vammaisneuvostoa pikimmiten.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri,
vammaisneuvosto