



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennuslautakunta

VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

**Kauppatorin wc-/huoltorakennus
Kauppatori
90100 Oulu**

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 26.5.2025 esitettyyn ja 21.3.2025 päivättyyn asemapiirrokseen. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä tai toimia on heikentynyt.

Esittelyhetkellä vammaisneuvosto ei ollut saanut nähtäville varsinaista esteettömyysuunnitelmaa. Sovittiin, että esteettömyyslausunto annetaan, kunhan lupakirjat esteettömyysuunnitelmiseen ovat Epermitissä valmiina.

Suunniteilla oleva wc- ja huoltorakennus tulee kaventamaan rannan puolelta kävelykatua noin kolmanneksen nykyisestä. Vammaisneuvosto esittää huolensa pyöräilyynkin käytettävän väylän turvallisuudesta ja esteettömyydestä jatkossa.

Jos esteettömään wc-tilaan asennetaan pidee-suihku, sen tulee olla automaattinen ja sijoittaa wc-istuimen välittömään läheisyyteen, niin ettei käyttö vaadi istuimelta nousemista.

Esteettömään wc-tilaan suositellaan lattian kiertävää hälytysjärjestelmää.

Opastein tulee varmistaa, että myös parkkipaikan puolelta on helppo löytää wc-tiloihin.

Vammaisneuvosto on huolissaan siitä, miten etenkin esteetön wc säilyy siinä käytössä, mihin se on tarkoitettu. Lukittuun tilaan on vaikea päästä nopeasti ja avoin tila on altis väärinkäytölle. Wc-tilan tulisi olla saatavilla sitä tarvitseville ja pysyvä tietyssä siisteys- sekä turvallisuustasossa. Neuvosto



ehdottaa, että esteetön wc olisi lukittu ja avattavissa etänä esimerkiksi puhelimella soittamalla ilmoitettuun numeroon. Pieni maksu ei ole ongelma, kunhan se on mainittu selkeästi ohjeissa.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri,
vammaisneuvosto