



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennuslautakunta

ESTEETTÖMYYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

Elokuvateatteri Star
Kalliotie 6
90500 Oulu

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 8.9.2025 esitettyyn ja 9.6.2025 päivättyyn esittelyyn esteettömyysvaliokunnalle. Lausunto perustuu esteettömyysvaliokunnan kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä tai toimia on heikentynyt.

Esittely oli keskusteleva, mukana arkkitehti ja yrittäjä. Esteettömyysvaliokunta pitää laajennukseen kuuluvien pyörä- ja autopaikkojen lisäämistä hyvänä, saavutettavuutta parantavana asiana.

Vanhemman osan asiakasaulasta siirryttäessä uudisosaan on luiskattu tasoero, jonka päätteeksi eteen tulee viisto seinä. Luiskalta poistumiseen ei ole kohtisuoraa tilaa. Renkaallisten apuvälineiden suunnan korjaaminen kaltevalla pinnalla on haastavaa, rakennusmääräykset kieltävät sivukallistuksen.

Monitoimitilaan suositellaan induktiosilmukkaa sekä sellaista tarjoilutiskiä, jonka lähelle on helppo päästä liikkumisen apuvälineillä. Lavalle ei pääse pyörätuolilla.

Lähtökohtaisesti esteettömyysvaliokunta ei suosittele tasonostimia, joiden nappia tulee painaa koko matkan ajan, mutta esittelyn mukaan uudisosaan suunniteltu hissi on samanlainen kuin rakennuksen vanhemmassa osassa ja toiminut käyttötarkoituksessa riittävän hyvin, sillä asiakkaat eivät käytä hissiä yksin. Hissityyppi mahdollistaa myös eri suuntiin aukevat ovet, joka parantaa kohteen esteettömyyttä ja on siten perusteltu ja riittävä tässä tapauksessa.



Anni Mannelin
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri,
vammaisneuvosto