



Oulun kaupunki  
Rakennusvalvonta

## ESTEETTÖMYYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

**Hoivakoti Herukka**  
**Taskisentie 3**  
**90800 Oulu**

### **Puoltava**

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 12.3.2026 esitettyyn esteettömyyssuunnitelmaan. Lausunto perustuu esteettömyysvaliokunnan kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä tai toimia on heikentynyt.

Kohteen materiaaleja ei toimitettu Esteettömyysvaliokunnalle etukäteen.

Henkilökunnan tiloissa ei ole huomioitu esteettömyyttä ollenkaan, esim. wc-tiloissa. Suositellaan muutamaa pukukaappia käytettäväksi istumakorkeudelta: vaatekoukku tarpeeksi alhaalla ja kenkähylly tarpeeksi ylhäällä.

Ruokailutilojen yhteydessä asiakkaiden käsienpesuaitaiden käytettävyyden voisi huomioida paremmin.

Ruokalu- ja oleskelutilojen kohdalla olevien huoneiden äänieristykseen voisi kiinnittää erityistä huomiota.

Valaistukseen, kontrasteihin ja opasteisiin tulee kiinnittää huomiota. Esimerkiksi lattiaan sijoitettu ohjausraita voisi parantaa kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden turvallista liikkumista yhteisissä tiloissa ja käytävillä. Suositellaan noudattamaan Oulun kaupungin opasteohjeistusta.

Vammaisneuvosto pitää kohdetta suurena ja käydään keskustelua mm. paloturvallisuudesta.



Lausunto

12.3.2026

Anni Mannelin  
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta  
Asiantuntijasihteeri,  
vammaisneuvosto