

Pohjavesipostien vedenlaatu 2026

pvp1, Maikkula (ei ole käytössä)

pvp2, Vesalanmäki

pvp3, Haukiputaantie

pvp4, Haarankankaantie

pvp5, Knuutilankangas

pvp6, Professorintie

pvp7, Kurkelanranta

pvp8, Vesijaontie (ei ole käytössä)

										Talousvesiasetus STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023
2026	–	PVP 1 ei käytössä	PVP 2 (26.1.2026)	PVP 3 (9.2.2026)	PVP 4 (23.2.2026)	PVP 5 (9.3.2026)	PVP 6 (23.3.2026)	PVP 7 (7.4.2026)	PVP 8 ei käytössä	
Määrittymät	yksikkö	tulos	tulos	tulos	tulos	tulos	tulos	tulos	tulos	vaatimus/tavoite
Mikrobiologiset										
E.coli	mpn/100 ml		0	0	0	0	0	0		0
enterokokit	pmy/100ml		0	0	0	0	0	0		0
koliformiset bakteerit	mpn/100 ml		0	0	0	0	0	0		0
kok.pesäkeluku +22°C	pmy/1ml		1	0	0	0	0	0		*)
Fysikaalis-kemialliset										
rauta	µg/l		3,1	29	3,2	<2,5	<2,5	<2,5		<200
mangaani	µg/l		<0,2	0,62	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2		<50
ammonium	mg/l									<0,50
pH	–		8,0	8,1	7,8	7,8	7,8	7,8		6,5 - 9,5
sameus	FTU		<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15		**)
väri	mgPt/l		<2	7	<2	<2	<2	<2		**)
haju (aistinvarainen)	–		hajuton ei	hajuton ei	hajuton ei	hajuton ei	hajuton ei	hajuton ei		**)
maku (aistinvarainen)	–		huomaut ettavaa	huomaut ettavaa	huomaut ttavaa	huomaut ettavaa	huomaut ttavaa	huomaut ettavaa		**)
sähkönjohtavuus	µS/cm									<2500
kokonaiskovuus	mmol/l		0,86	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43		–

*) Ei epätavallisia muutoksia

**) Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Jokaisesta pohjavesipostista otetaan vesinäyte laboratoriotutkimuksiin vähintään kerran vuodessa.

