



Oulun kaupunki
Rakennusvalvonta

ESTEETTÖMYYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

Suomen Hoivatilat Oyj, Palvelutalo
Mäkituvantie 7
90650 Oulu

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 8.5.2026 esitettyyn esteettömyyssuunnitelmaan. Lausunto perustuu esteettömyysvaliokunnan kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä tai toimia on heikentynyt.

Esteettömyysvaliokunta antaa kiitosta pihan esteettömyyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden huominnista, mm. luiskattomuus, kaiteet, kohopenkit ja istumapaikan. Pyydetään huomioitavaksi heikkonäköisten mahdollisuus havainnoida ympäristöä ja tunnistaa sisäänkäynti itsenäisesti, esim. kivireunus tai muun vastaava materiaaliero. Myös äänimajakka voi olla vaihtoehto.

Sisällä liikkumisen helpottamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi pyydetään huomioimaan kontrastit, valaistus, materiaalierot, ohjausraidat tai muut vastaavat.

Ulkovarasto ei sovellu sähköisten liikkumisen apuvälineiden säilytykseen ja suositellaan säilytys- ja latauspaikkojen huomiointia pääsisäänkäynnin läheisyyteen, sisälle.

Saunaan suositellaan kiuasmallia, joka lämpenee alhaalta asti.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri,
vammaisneuvosto