



Oulun kaupunki
Rakennusvalvonta

ESTEETTÖMYYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

Oulun Steinerkoulu
Nahkatehtaankatu 2
90130 Oulu

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 22.5.2026 esitettyyn esteettömyyssuunnitelmaan. Lausunto perustuu esteettömyysvaliokunnan kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä tai toimia on heikentynyt.

Esteettömyysvaliokunta pitää tärkeänä selvittää mahdollisuutta yhteen le-pysäköintipaikkaan sisäpihalla. Lisäksi esteettömiin wc-tiloihin tulisi saada toinenkin laskettava kaide. Seinään kiinnitettävä wc-istuin voi olla vaihtoehto toisen kerroksen wc:ssä. Tulee kuitenkin huomioida, että wc-istuimen vieressä olevan 800 mm leveä vapaa tila ulottuu 200–300 mm wc-istuimen takalinjasta seinään, jotta sivuittaissiirtyminen pyörätuolista wc-istuimelle onnistuu eivätkä ylöspäin kääntyvät käsitet ole siirtymisen esteenä.

Fyysinen esteettömyys ja apuvälineiden kanssa liikkuminen:

Hissin mitat pyydetään tarkastamaan.

Koulun pihan aidatun alueen portin tulee olla istumakorkeudelta ja yhdellä kädellä avattavissa.

Aistiesteettömyys ja ympäristön turvallisuus:

Suosittelaa taktiilien eli tuntoaisiin perustuvien opasteiden käyttöä niin ulko kuin sisätiloissakin. Sisällä liikkumisen helpottamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi ne voivat olla kontrasteja, valaistusta ja materiaalieroja, esim. ovien, lasipintojen ja portaiden reunojen erottuminen muusta ympäristöstä. Koulun pihalla on erittäin tärkeää,



että kävelijät tunnistavat turvallisen kävelyreunuksen talon vierellä.
Tässä kohteessa tolpat ovat ohjaamassa, mutta suositellaan
kivireunusta tai muuta vastaavaa helpottamaan reitin tunnustelua.

Esteettömyysvaliokunta antaa kiitosta liikkumisen apuvälineiden
säilytystilasta Kasarmintien puoleisella sisäänkäynnillä.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri