



Oulun kaupunki
Rakennusvalvonta

ESTEETTÖMYYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

Aamusoitto
Aamusoitto 2
90670 Oulu

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 8.7..2026 päivättyyn ja 26.8. esitettyyn esteettömyyssuunnitelmaan. Lausunto perustuu esteettömyysvaliokunnan kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä tai toimia on heikentynyt.

Esteettömyysvaliokunta antaa erityiskiitoksen oven eteen sijoitetusta le-pysäköintipaikasta ja akustiikan huomioinnista.

Esteettömyydessä ei havaita merkittäviä puutteita, mutta opastesuunnitelma on kokonaan tekemättä ja sen katsotaan olevan kohteen käyttötarkoituksen vuoksi tarpeellinen. Opasteissa huomioitava merkkien ja tekstien lisäksi pistekirjoitus.

Visuaalista havaittavuutta sisätiloissa on edistetty huoneiden ovien sijoittamisella syvennykseen ja hyödyntämällä eri värejä. Hissin painikkeiden merkitseminen kohonumeroin/pistemerkinnoin ja äänipalautteella mahdollistaa hissin käytön itsenäisesti näkövammaisille. Portaissa kontrasti on turvallisuuden vuoksi hyvin tärkeää.

Pihalla havaittavuutta ja turvallisuutta on mahdollista parantaa mm. upotetulla kiviraidalla suunnitelmaa pidemmälle, kauemman invapaikan sivustalle asti, jolloin sen löytää kävelyväylältä tullessa.

Esteettömissä wc-tiloissa pidee-suihkun käyttö on oltava mahdollista wc-istuilta nousematta.



Suositukset

- sisätiloihin (taktiili)opasteet etenkin hissille ja ulko-oville.
- pääoven avaus kyynärkytkimellä. Sijoitus niin, että reitti jatkuu sujuvasti kohti avautuvaa oviaukkoa.
- Yksikköön ainakin yksi 2 hh, esim ovivarauksen avulla.
- siirrettävä induktiosilmukka.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri,
vammaisneuvosto