



Oulun kaupunki
Rakennusvalvonta

ESTEETTÖMYYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

Virastorakennus 2
Linnankatu 1-3
90100 Oulu

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 16.9.2026 esitettyyn esteettömyysuunnitelmaan. Lausunto perustuu esteettömyysvaliokunnan kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä tai toimia on heikentynyt.

Esittely on hyvä, esteettömyys on erinomaisella tasolla asiakas- ja henkilökunnan tiloissa.

Alueella yleisesti on pysäköintitilaa niukasti, keskusteltiin sen huomioinnista eri lupavaiheissa kokonaisuutena.

Käytiin keskustelua näkövammaisten mahdollisuudesta toimia kohteessa. Ulkoa pääsisääkäynnille ohjaa äänimajakka, ulkoportaissa kontrasti on huomioitu. Sisätiloihin toivotaan vahvaa ohjausta vähintään info-pisteelle ja hissille. Ohjausta voi toteuttaa näkeville kylteillä ja kartoilla, mutta tuntopalautteista ja voimakkaista kontrasteista on hyötyä näkövammaisille sekä ikääntyneille ja muistisairaille.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri,
vammaisneuvosto