


Ⓢ = OHJAUS (DO)   
 Ⓜ = KÄYTTÖTILA (DI)   
 Ⓐ = HÄLYTYS (DI)   
 Ⓒ = SÄÄTÖ (AO)   
 Ⓜ = MITTAUS (AI)   
 ✦ = ALAKESKUSLIITYNTÄ   
 ⊕ = OHJELMALIITYNTÄ



⌋ = SU kaapeloi

TÄYDELLINEN SÄÄTÖLAITETUNNUS SAADAAN  
 LISÄÄMÄLLÄ KUVASSA ESITETTYYN  
 TUNNUKSEEN KIINTEISTÖNUMERO 6xxx JA  
 VAK-TUNNUKSEN NUMERO-OSA.


	Toimisto	Kohde	Sisältö	RAU	Keskus	Lehti
A 12.7.2024			SÄÄTÖKAAVIO	Työ no	Piir no	1/3
<b>OULU</b> <small>TILAPALVELUT</small>	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:	HUONESÄÄTÖ	20410424.001	A6701	Muutos
			VÄYLÄPERIAATE	Päiväys	3.10.2022	A



LAITELUETTELO											
Count	Järjestelmä	Tunnus	Laite	Tyyppi	Alue	As.arvo	Hälytysrajat	Tekn.tiedot	Hankkii	Asentaa	HUOM.
1	THxxxx	IMS10	ILMAMÄÄRÄN SÄÄDIN	.	.	.	.	.	IU	IU	
1	THxxxx	IMS30	ILMAMÄÄRÄN SÄÄDIN	.	.	.	.	.	IU	IU	
1	THxxxx	KS20	PAIKALLISOHJAUSAJASTIN	.	.	.	.	0–5H	AU	AU	Sis. led–merkkilampun
1	THxxxx	QE20	CO2–PITOISUUSANTURI	.	0...2000 ppm	600 ppm	.	.	AU	AU	.
1	THxxxx	TC20	HUONESÄÄDIN, VÄYLÄLIITYNTÄ	ESIM. PRODUAL HLS44	+/- 1,5°C	.	.	LÄMPÖTILAN HUONEANTURI	AU	AU	Sisältää mittaus– ja asetteluyksikön
1	THxxxx	TV40.x	VENTTIILI (PU)+ TOIMILAITE(AU)	.	.	.	.	TERMOMOOTTORI, JÄNNITTEETTÖMÄNÄ AUKI	PU/AU	PU/AU	Toimilaitteen adapteri/AU
1	THxxxx	TV60.x	VENTTIILI (PU)+ TOIMILAITE(AU)	.	.	.	.	JÄNNITTEETTÖMÄNÄ KIINNI	PU/AU	PU/AU	Toimilaitteen adapteri/AU

LAITTEET								
KERROS	TILA	IMS–POSITIO	VÄYLÄ VAK:LLE	SÄÄDIN THxxxxTC20/KPL	CO2–ANTURI THxxxxQE20/KPL	KÄSIKYTKIN THxxxxKS20/KPL	LÄMPÖPATTERIT THxxxxTV40.x/KPL	JÄÄHDYTYSPALKIT THxxxxTV80.x/KPL
2.	210 Neuvottelu	TH210IMS10/–IMS30	VAK02	1	1	1	0	1
2.	243 Neuvottelu	TH243IMS10/–IMS30	VAK02	1	1	1	2	2
2.	249 Neuvottelu	TH249IMS10/–IMS30	VAK02	1	1	1	2	2
3.	309 Neuvottelu/tiimi	TH309IMS10/–IMS30	VAK03	1	1	1	2	2
3.	343 Neuvottelu/tiimi	TH343IMS10/–IMS30	VAK03	1	1	1	2	1
3.	349 Neuvottelu/tiimi	TH349IMS10/–IMS30	VAK03	1	1	1	2	2
4.	437 Neuvottelu/tiimi	TH437IMS10/–IMS30	VAK04	1	1	1	2	2
4.	449 Neuvottelu	TH449IMS10/–IMS30	VAK04	1	1	1	1	1

xxxx = Huonenumero pohjakuvan mukaisesti

	Toimisto	Kohde	Sisältö SÄÄTÖKAAVIO HUONESÄÄTÖ VÄYLÄPERIAATE	RAU	Keskus	Lehti
				Työ no	Piir no	Muutos
A 12.7.2024				20410424.001	A6701	A
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:		Päiväys	3.10.2022	