



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennuslautakunta

VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Alakylän koulun A-rakennus
Huruntie 16
90910 Kontio

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 4.5.2023 päivättyyn 15.6.2023 esitettyyn esteettömyyssuunnitelmaan. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Kohteen esteettömyys on hyvällä tasolla ja liittyminen vanhempaan rakennukseen tukee esteettömyyden parantumista kohteessa.

Luiskaa pitkin A-rakennukseen tullessa on varmistettava riittävä kääntymistila ovelta, jota vastapäätä ovat portaat. Oven on hyvä avautua yli 90 astetta.

Mahdollista iltakäyttöä varten esteetön wc tulee olla käytettävissä.

Esteettömissä wc-tiloissa käsisuihkuun ja wc-paperiin tulee ulottua wc-istuimelta nousematta. Hälytysmekanismiksi suositellaan huoneen kiertävää narua lattian läheisyydessä, jolloin hälytys onnistuu mistä tahansa kaatumisen tai putoamisen sattuessa wc:ssä.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri,
vammaisneuvosto