



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut  
Rakennuslautakunta

## VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

**Oulun Asemaportti**  
**Rautatienkatu 13**  
**90100 Oulu**

### **Puoltava**

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 8.3.2023 päivättyyn ja 23.3.2023 esitettyyn esteettömyysuunnitelmaan. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Kohteen esittely on kiitettävän havainnollistava esittävän ohjelman ansiosta. Muutamia kehitystarpeita löytyy.

Autohallissa olevien le-autopaikkojen sijaintiin tulee kiinnittää huomiota niin, että niiden käytettävyys on mahdollisimman hyvä eli ympärillä on tilaa niin paljon kuin mahdollista.

Katutason molempiin yleisiin liikuntaesteisten wc-tiloihin tarvitaan tukikaiteet molemmin puolin wc-istuinta ja hiukan etäisyyttä lavaariin. Lasten hoitopöytä tulee sijoittaa eri seinustalle kuin wc-istuin tai kokonaan muihin tiloihin. Käsisuihkuun ja wc-paperiin tulee ulottua wc-istuimelta nousematta. Esteettömien wc-tilojen hälytysmekanismiksi suositellaan huoneen kiertävää narua lattian läheisyydessä, jolloin hälytys onnistuu mistä tahansa kaatumisen tai putoamisen sattuessa wc:ssä.

Anni Mannelin  
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta  
Asiantuntijasihtööri,  
vammaisneuvosto