

Maikkulan yläkoulu
Jatulikivenkatu 3
90240 Oulu

ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Ehdollinen

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 19.1.2022 esitettyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 § e ja 117 § d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Fyysinen esteettömyys

Vammaisneuvosto toteaa, että sisäänkäyntien luiskat ovat tarpeettoman jyrkät suhteessa käytettävissä olevaan tilaan. Niiden pidentäminen parantaa merkittävästi rakennuksen sisääntulon esteettömyyttä.

Kynnyksiä tulee lähtökohtaisesti välttää kokonaan ja vain perustellusta syystä niitä voidaan käyttää, max. 20 mm. Tätä tulee tarkentaa esteettömyyssuunnitelmaan.


Automaattisesti aukeavien ovien tekninen toteutus on vammaisneuvoston saaman esittelyn mukaan auki. Mahdollisten painikkeiden sijoituskohdasta ei ole tarkempaa suunnitelmaa ja sitä tehdessä tulee huomioida sujuvan etenemisen onnistuminen pyörätuolilla. Ongelmana on esteetön, mutta jatkuvaa käyttöä kestävä ratkaisu.

2. krs. kapean käytävän oven auki pitäminen ei esittelyn mukaan ole mahdollista meluhaitan vuoksi. Vammaisneuvosto ehdottaa, että 2. krs ovi kapealle käytävälle on lukittavissa auki -asentoon ja käytävillä olevien luokkien (tekstiilityö) ovia pidetään meluhaitan välttämiseksi kiinni. Sen sijaan 3. krs. kapean käytävän ovi olisi oletusarvoisesti avattavissa painikkeella ja näin ollen kiinni, kun kulkua ei ole

Liikuntasalin yhteyteen 2. krs:een ei ole merkitty yhtään wc:tä pyörätuolimitoituksessa. Myöskään 3. krs. wc-tiloihin ei ole merkitty pyörähdysympyrää.

Näyttämölle tulee olla pääsy myös pyörätuolilla.

Rakennuksen esteetön iltakäyttö ei toteudu kokonaisuudessaan riittävästi. Ilta-aikaan esteetön sisäänkäynti liikuntasaliin onnistuu ovesta J. Ovi on kaukana le-pysäköintipaikoista ja esteetöntä WC-tilaa ei ole käytettävissä.



Iltakulku tekniseen ja tekstiililuokkiin onnistuu ovesta O esteettömästi, le-paikat ovat lähellä ja inva-WC on käytettävissä.

Kuvataideluokkaan kuljetaan iltaisin ovesta Y192, mutta se ei ole esteetön ja tarvittaessa esteetön kulku on ovesta O ja avustetusti hissillä toiseen kerrokseen.

Vammaisneuvosto ehdottaa ratkaisuksi ilta-aikaisen esteettömän kulkemisen keskittämistä oven O kautta, jolloin le-paikat ja esteetön wc ovat käytettävissä.

Liikuntasalin yhteyteen tarvitaan esteetön wc niin päivä- kuin iltakäyttöäkin varten.

Saavutettavuus, opastus ja turvallisuus

Koulun käyttäjäkuntaa ajatellen vammaisneuvosto suosittaa paneloimaan induktiosilmukat piiloon.

Käytävälle suositellaan ohjausraitaa heikkonäköisiä varten.

Liikuntaesteisten wc:n hälytysjärjestelmään tulee myös kiinnittää huomiota, siitä ei ole kirjallista mainintaa esittelymateriaalissa. Vammaisneuvosto suosittaa wc:n kiertävää hälytysnarua lattian läheisyydessä, jolloin hälytys onnistuu myös kaatumisen tai putoamisen jälkeen mistä tahansa wc:ssä.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, Vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri, Vammaisneuvosto