



Ritaharjun yläkoulu
Ritakierros 2
90540 Oulu

ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 15.3.2022 esitettyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 § e ja 117 § d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Kohteen esittelystä löytyy useita kiitettäviä asioita, puutteet eivät ole suuria.

Kehitettävänä ja huomiota vaativina asioina on pukuhuoneiden suihkuseinät, joita vammaisneuvosto suosittaa käännettäviksi. Lisäksi yläkerran esteettömistä wc-tiloista näkisimme saatavan yhdistämällä kaksi kappaletta yhden puolen käytettävää wc:tä. Näin tilaa ja käytettävyyttä saataisiin enemmän, jolloin myös kustannustehokkuus paranee.

Iltakäytön aikaan on pääsy esteettömiin wc-tiloihin, mutta hälytysten välittyminen sopivalle valvovalle toimijalle tulee turvata myös tuohon aikaan.

Esittelyssä tai esteettömyyssuunnitelmassa ei mainita saattoliikennettä. Vammaisneuvosto edellyttää tämän lisäämistä, mutta uutta esittelyä ei tarvita.

Kiitettäviä asioita kohteessa on esteettömyyden ja saavutettavuuden kannalta erityisesti:

- le-pysäköintipaikan hyvä sijainti
- pihan leikkialue soveltuu apuvälineiden kanssa liikkuville
- induktiosilmukat terveydenhoitotiloissa ja varaus kaikissa luokissa

Lopuksi mainittakoon, että vammaisneuvosto ei saanut ennakkoon samaa suunnitelmaversiota kuin esittelijällä oli, mutta esittelijä oli erinomaisen vuorovaikutteinen ja kertoi suunnitelmaversioiden eroista hyvin. Lisäksi vammaisneuvoston muutosehdotukset otettiin joustavasti vastaan ja piirustus kehittyi jo esittelyn aikana.

Oulussa 15.3.2022

Anni Mannelin
puheenjohtaja
vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
asiantuntijasihteeri
vammaisneuvosto