



Aseman koulu  
Asemakylänraitti 1  
90840 Oulu

## ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

### Ehdollinen

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 18.3.2022 päivätyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 § e ja 117 § d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Le-pysäköintipaikkojen sijainti on hyvä, mutta niille opastamisesta tulee huolehtia jo tontille tullessa, sillä sijainti ei ole yhdenmukainen muiden kävijöiden kanssa vaan huoltopihalla.

Pääsisäänkäynnillä lämpimän ja kylmän maan rajalle tulevan jääpolanteen muodostuminen tulee estää, jotta kulku on oikeasti esteetön vuoden ympäri.

Vammaisneuvosta suositaa pääkulkuväyliä käytettäväksi kaikille. Vaihtoehtoina mm. ovien aukipitomagneetit tai ovimoottorit.

Esteettömään wc-tilaan tulee asentaa kynnyks vain, jos se on välttämätöntä. Lavuaariksi ei suositella taittuvaa mallia. Sen ääreen on vaikea mennä pyörätuolilla ja ne rikkoutuvat helposti. Vammaisneuvosto suositaa wc:n kiertävää hälytysnarua lattian läheisyydessä, jolloin hälytys onnistuu myös kaatumisen tai putoamisen wc:ssä. WC-tilan hälytysten välittyminen sopivalle valvovalle toimijalle tulee turvata myös tilojen iltakäytön aikana.

Esittelijän mukaan iltakäytössä on yksi esteetön wc ja yksi tavallinen wc. Vammaisneuvosto suositaa tilojen muuttamista kaikkien käyttöön, kahdeksi yhden puolen käytettäväksi esteettömäksi wc-tilaksi.

Uudispuolella ei ole esteetöntä wc-tilaa erikseen henkilökunnalle, puute on nykypäivänä merkittävä.

Vammaisneuvosto suositaa ohjausraita pääkäytävälle.

Anni Mannelin  
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta  
Asiantuntijasihteeri, vammaisneuvosto