



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut  
Rakennuslautakunta

## VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

**Intiön siunauskappeli**  
**Kajaanintie 5**  
**90100 Oulu**

### **Puoltava**

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 24.11.2022 päivättyihin ja 12.12.2022 esitettyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Suunniteltujen korjaustoimien myötä kohteen esteettömyys on parantumassa merkittävästi.

Erityistä kiitosta vammaisneuvosto antaa uusista esteettömistä pysäköintipaikoista, jotka sijaitsevat hyvin lähellä ovea. Myös induktiosilmukka on erinomainen tapa huomioida saavutettavuus.

Pääsisäänkäynnillä ovenavauspainike tulee sijoittaa niin, että esteetön kulku on sujuvaa aukeavan oven kannalta. Esimerkiksi tolppa oven läheisyydessä voisi olla vaihtoehto. Painiketta ei tule sijoittaa aukeavan oven taakse seinään.

Esteettömien wc-tilojen osalta kynnyksettömyyttä tulee pitää päämääränä.

Valaistukseen ja kontrasteihin on kiinnitettävä huomiota. Tuloaulaan tulee sijoittaa keskeisiin käyntikohteisiin ohjaavat selkeät opasteet. Näkövammaisia varten suositellaan lattiaan ohjaavia kohoraitoja.

Ulko-ovilla mahdollisten ritilöiden silmäkooksi suositellaan 10 x 30 mm.



Lausunto

14.12.2022

Anni Mannelin  
Puheenjohtaja, Vammaisneuvosto

Heli Metsävirta  
Asiantuntijasihteeri,  
Vammaisneuvosto