



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennuslautakunta

VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

K21: sisältää palveluasumista, hoivatilat, liiketiloja ja päiväkotia
Siilontie 2
90520 Oulu

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 20.9.2022 päivättyihin ja 21.9. esitettyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Vammaisneuvosto pitää esteettömyyssuunnitelmia ja kohteen rakennusideologiaa esimerkillisinä ja erinomaisina.

Rakennushankkeen edetessä vammaisneuvosto suosittelee kiinnittämään vielä huomiota

- le-paikan etäisyyteen, kun määränpäänä on päiväkotia.
- kontrasteihin ja induktiosilmukoihin koko rakennus kattaen.
- ovien avausuuntiin ja ovien avauspainikkeisiin niin, että niiden havainnointi on helppoa ja kulkureitit sujuvia apuvälineiden kanssa.

Vammaisneuvosto suosittelee kohteeseen yhdeltä puolelta käytettäviä esteettömiä wc-tiloja peilikuvineen, jolloin tilaa jää apuvälineille ja käsisuihkuun ulottuvuus on parempi. Esteettömien wc-tilojen hälytysmekanismiksi suositellaan huoneen kiertävää narua lattian läheisyydessä, jolloin hälytys onnistuu mistä tahansa kaatumisen tai putoamisen sattuessa wc:ssä.

Yksityiskohdista mm. korotetut istutuslaatikot ja puiden tuominen taloon, kohteen taiteellisuus ja tilallisuus sekä esteettömät leikkivälineet ansaitsevat erityistä kiitosta.



Lausunto

25.9.2022

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, Vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri,
Vammaisneuvosto