



Päiväkoti Metsämansikka
Metsäniementie 1
90900 Kiiminki

ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 3.5.2022 esitettyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Esittely on toinen samalle kohteelle, ensimmäisen esittelyn mukaan sisäänkäynnit eivät olleet tasavertaisesti esteettömiä. Vammaisneuvosto antaa erityiskiitosta suunnittelijan halulle uudistaa suunnitelmansa nopeasti, esteettömyys aidosti huomioiden.

Esittelyn mukaan sisäänkäynnit toteutuvat nyt esteettömästi kaikille ikäryhmille. Vammaisneuvosto suosittaa kuraeteiseen ritalän silmäkooksi 10x30 mm, jolloin pyörätuolin renkaat eivät jumitu rakoihin, mutta roskat pääsevät tippumaan.

Vammaisneuvosto muistuttaa tarkistamaan porraskaiteiden pituudet ja kääntymäkohdat. Myös sisätilojen palo-oven kynnyksen vaihtoehtoja pyydetään pohtimaan. Liukkaat pinnat eivät ole turvallisia, mutta myös kynnyksettömyyteen tulee pyrkiä. Valaistuksessa ja kontrasteissa tulee huomioida heikkonäköiset, väreillä voidaan vaikuttaa myös keskittymiseen ja orientaatioon.

Vammaisneuvosto suosittaa vapaata tilaa käsienpesupisteiden alle ja esteettömän wc-tilan istuimen korkeudeksi 42 cm + irrallinen koroke. Käsisuihku tulee sijoittaa riittävän lähelle wc-istuinta.

Vammaisneuvosto suosittelee miehille merkityn sosiaalitalan nimeämistä yksityiseksi tai sukupuolineutraaliksi sosiaalitalaksi. Näin vältetään edistämästä miesten eriarvoista asemaa alalla.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, Vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri, Vammaisneuvosto